

# 南昌市城市管理和综合执法局（通知）

## 关于印发《\_\_\_\_区（县）城市排水许可证核发办事指南（试行）》的通知

各县区（开发区）城管执法局、青云谱住建局、湾里管理局  
景城办：

按照住建部、省住建厅对南昌市提出的加快排水许可证办理的要求，为规范全市排水许可证核发流程，我局拟定了《\_\_\_\_区（县）城市排水许可证核发办事指南（试行）》。现将《\_\_\_\_区（县）城市排水许可证核发办事指南（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实，加强对排水许可办理工作的宣传，严格落实告知承诺制，全面铺开办理工作，同时做好事中事后监管，规范排水户的排水行为。

附件：《\_\_\_\_区（县）城市排水许可证核发办事指南（试行）》

南昌市城市管理和综合执法局

2022年9月28日

（联系人：郭勤 83986081）



# \_\_\_\_区（县）城市排水许可证核发 办事指南（试行）

---

## 一、法定依据

依据《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 641 号）、《国务院办公厅关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42 号）、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令 第 21 号）、《南昌市城镇排水与污水处理管理办法》（南昌市人民政府令 第 170 号）。

## 二、核发范围

向城镇排水设施排放污水从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户。

## 三、受理条件

1. 污水排放口的设置符合城市排水专业规划的要求；
2. 排放的污水符合国家《污水综合排放标准》和《污水排入城市下水道水质标准》；
3. 已按照规定建设相应的污水处理设施；
4. 已在污水排放口设置专用检测井；
5. 排放污水可能对城市排水设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装符合要求的在线监测装置；
6. 其他排污工业企业，具备规定的检测能力和相应检测制度；

7. 施工作业临时排放的污水中有沉淀物，可能造成排水设施堵塞或者损坏的，已修建沉淀设施；

8. 法律、法规规定的其他条件。

#### **四、申报材料**

1. 城市排水许可证申请表；

2. 行政许可申请书；

3. 用户内部排水管网现状平面图（注明流向、管径、沉淀池尺寸等）；

4. 设施证明材料（隔油池：餐饮店等；毛发收集器：美发、美容等；泥沙沉淀池：建筑工地等；隔油沉淀池：洗车店等）；

5. 城市污水排入排水管网申请人承诺书；

6. 如本人来办理需要提供身份证复印件一份，如需代办需提供委托人身份证复印件一份；

7. 营业执照复印件。

#### **五、办理程序**

申请人申请→受理→审核→发证

#### **六、办理时限**

1. 法定时限：20 个工作日

2. 承诺时限：即办件

#### **七、收费标准和依据（不收费）**

#### **八、办理地点（各县区、湾里管理局核准办公地点）**

#### **九、联系方式**

咨询电话：0791-

投诉电话：0791-

## 申报材料要求

序号	材料名称	来源渠道	原件份数	复印件份数	是否必备材料	是否需要电子材料	材料形式	形式标准要求
1	城市排水许可申请表	申请人自备	1	0	是	否	纸质	真实有效，原件加盖公章。
2	行政许可申请书	申请人自备	1	0	是	否	纸质	按照申请事项填写相关内容
3	用户内部排水管网现状平面图（注明流向、管径、沉淀池尺寸等）	申请人自备	0	2	是	否	纸质	真实有效，复印件加盖公章。携带原件。
4	设施证明材料(隔油池、毛发收集器、泥沙沉淀池、隔油沉淀池等)	申请人自备	0	1	是	否	纸质	办临时排水时提供，复印件加盖公章。携带原件。
5	申请人告知承诺书	申请人自备	1	0	是	否	纸质	无
6	身份证复印件	申请人自备	0	1	是	否	纸质	携带原件，如需代办需提供委托人身份证复印件一份。
7	营业执照复印件	申请人自备	0	1	是	否	纸质	/

注：申请材料形式标准申请材料应符合法定要求；申请人编写的文件按 A4 规格纸张打印；申请表中各项内容填写清晰、明了，与实际情况一致；申请材料的复印件应清晰。

申请编号：

受理编号：

申请时间：

受理时间：

## 城市排水许可证申请表

排水户名称（章） \_\_\_\_\_

排水项目名称 \_\_\_\_\_

填表日期 \_\_\_\_\_

申请类别： 首次申请（ ） 延期申请（ ）

### 填写说明

- 1、本申请表所有内容必须由排水户申请人如实填写，内容要具体，申请表封面应加盖单位公章。
- 2、本表应使用黑色墨水笔填写，或使用计算机打印，字迹要工整，不得涂改。
- 3、申请编号、申请时间、受理编号、受理时间由发证机关填写，本表第一、二部分由排水户申请人填写。
- 4、本表一律用中文填写，数字均使用阿拉伯数字。
- 5、本表在填写时如需加页，一律使用A4型纸。
- 6、封面部分“申请类别”一栏，申请人如果是首次申请，请在“首次申请”后的方括号内打勾，如果是延期申请，请在“延期申请”后的方括号内打勾。
- 7、“基本情况”部分，“用水量”、“排水量”应如实填写，并提供相关依据，“污水处理方式”如是委托处理，在相应的方框内打勾即可，如是自行处理，还需注明污水处理工艺。
- 8、“排水户排水水质情况”部分，应按照由具有计量认证资格的排水监测机构出具的排水水质检测报告填写。

### 受理条件

1. 污水排放口的设置符合城市排水专业规划的要求；
2. 排放的污水符合国家《污水综合排放标准》和《污水排入城市下水道水质标准》；
3. 已按照规定建设相应的污水处理设施；
4. 已在污水排放口设置专用检测井；
5. 排放污水可能对城市排水设施正常运行造成危害的重点排污工业企业，已在排放口安装符合要求的在线监测装置；
6. 其他排污工业企业，具备规定的检测能力和相应检测制度；
7. 施工作业临时排放的污水中有沉淀物，可能造成排水设施堵塞或者损坏的，已修建沉淀设施；
8. 法律、法规规定的其他条件。

### 行政许可需提交材料

1. 城市排水许可证申请表；
2. 行政许可申请书；
3. 用户内部排水管网现状平面图（注明流向、管径、沉淀池尺寸等）；
4. 设施证明材料（隔油池：餐饮店等；毛发收集器：美发、美容等；泥沙沉淀池：建筑工地等；隔油沉淀池：洗车店等）；
5. 城市污水排入排水管网申请人承诺书；
6. 如本人来办理需要提供身份证复印件一份，如需代办需提供委托人身份证复印件一份；
7. 营业执照复印件。

### 核发范围

核发范围：向城镇排水设施排放污水从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户。

一、基本情况:

申请单位					
地 址				邮 编	
法定代表人		电 话		手 机	
联系人		电 话		手 机	
排水（建设）项目名称:					
用水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水量 (m <sup>3</sup> /日)		
总用水量	其 中 自来水水量	其 中 自备水量	总排水量	其 中 生产(含餐饮)污水量	其 中 生活污水量
污水处理方式 (□中打“√”)		<input type="checkbox"/> 自行处理 <input type="checkbox"/> 委托处理	污水处理 工 艺		
住宅类 (包括商 住、商办 等)	基地 面积 (m <sup>2</sup> )	总建筑面积 (m <sup>2</sup> )		住宅面积(m <sup>2</sup> )	
				商场面积(m <sup>2</sup> )	
				办公楼面积(m <sup>2</sup> )	
				餐饮面积(m <sup>2</sup> )	
产业类 (包括 宾馆、 医院、 餐 饮 等)	主要产品或服务:				
	主要原料:				
	主要生产工艺及污染物产生流程(框图,可附图):				
	污水处理工艺流程(框图,可附图):				

外排口 序号	管道种类 (污水、雨水、合流)	管径 (mm)	排水量 (m <sup>3</sup> /日)	排水去向 (路名、河道名)	有无专用 检测井(或 在线监测 装置)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

排水管网平面图（可附图）：





# 行政许可申请书

申请单位（申请人）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

申请事项：\_\_\_\_\_

申请的事实和理由：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

（签字盖章）

委托代理人：\_\_\_\_\_

（签字盖章）

年 月 日

# 城镇污水排入排水管网许可 申请人承诺书

南昌市城市管理和综合执法局：

申请人就申请城镇污水排入排水管网许可行政审批事项，现作出下列承诺：

一、本单位按照国家有关规定已建设相应的预处理设施，污水不排入雨水管

网

1. 有餐厅的建筑物全部建设规范的隔油设施，共有\_\_座，明细每个隔油设施的规模：长\_\_\*宽\_\_\*深\_\_或型号名称及其生产厂家：\_\_、\_\_，设施对应的每日就餐人数是\_\_人。室内地上\_\_座，室内地下\_\_座，室外地上\_\_座，室外地下\_\_座。

2. 有厕所的建筑物全部建设规范的化粪池，共有\_\_座。

3. 有医疗的建筑物已建设规范的医疗污水处理设施，共有\_\_座，日处理污水\_\_立方米。

4. 有洗车服务的建筑物全部建设规范的隔油沉淀池，共有\_\_座。

5. 有在建工地的建筑物全部建设规范的三级沉淀池，共有\_\_座。

6. 有美发、美容服务的建筑物全部建设规范的毛发收集器，共有\_\_座。

7. 本项目有污水排放口，共有\_\_座，分别排入城镇污水管线的名称是\_\_、\_\_。

8. 本项目实现雨污分流。

9. 本项目的日均用水量\_\_立方米，涉及的建筑物数量是\_\_栋。

（在选项中勾选本单位的排水设施，即在“”中划“√”）

二、本单位排水设施定期养护，能够达到以下标准

（一）化粪池符合以下要求：进出水管安装三通导流装置，设置隔板装置，没有溢流口；化粪池出水井内无粪便板结、无明显漂浮垃圾，污水较清澈；设施未被占压；定期养护。

（二）隔油池（沉淀池）符合以下要求：进出水管安装三通导流装置；设置隔油挡板；隔油池出水观察井内无大量浮油现象，污水较清澈；设施未被占压；定期养护。

（三）医疗污水处理符合以下要求：医疗处理设施正常运行；医疗废水经污水处理设施处理后达标后接入污水管网；传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水、粪便经过消毒后与其他污水合并处理。

（四）检查井（专用井、接入井）符合以下内容：污水接入城镇污水或合流管网；设施未被占压；定期养护。

（五）户线符合以下内容：定期养护，养护周期未超过半年；管道未塌陷。

三、本单位排放污水的水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T31962—2015），《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

### 1. 非医疗、餐饮、化工类排水户

PH值的合格范围：6.5-9；悬浮物的合格范围：0-400 mg/L；化学需氧量的合格范围：0-500 mg/L；氨氮的合格范围：0-45 mg/L；总磷的合格范围：0-8 mg/L。上述五个指标的内容及合格范围以下简称“五项基本水质指标合格标准”。

### 2. 餐饮类排水户

五项基本水质指标合格标准；阴离子表面活性剂的合格范围：0-20mg/L；动植物油油脂的合格范围：0-100mg/L。

### 3. 医疗类排水户

五项基本水质指标合格标准；余氯的合格范围：2-8mg/L；含传染科医院的粪大肠菌群数的合格范围：0-100MPN/L；不含传染科医院的粪大肠菌群数的合格范围：0-5000MPN/L。

### 4. 化工类排水户（含设有实验室的学校、科研院所等单位）

五项基本水质指标合格标准；总汞的合格范围：0-0.005mg/L；总砷的合格范围：0-0.3mg/L；总铅的合格范围：0-0.5mg/L；总镉的合格范围：0-0.05mg/L；总铬的合格范围：0-1.5mg/L。

### 5. 含洗车服务的排水户

五项基本水质指标合格标准；石油类的合格范围：0-15 mg/L。

6. 已经知晓行政审批部门告知的全部内容。

7. 申请人承诺申请人安装的排水设施能达到城市污水排入排水管网的水质要求，所承诺的内容真实、可信。

8. 申请人自觉接受城管执法部门的监督检查和水质抽样检查。

9. 若违反承诺或作出不实承诺的，愿意承担相应的法律责任，主动交回行政许可决定。

申请单位：

（盖章）

法定代表人：

（盖章）

排水项目所在地址：

联系人：

联系电话：

年 月 日

# 城市排水许可证核发流程图

